



材料數量統計表

符號	型號	名稱	數量
☑	KP 600	4.8加侖強化液鋼瓶	1
☐	P/N 16920	鋼瓶固定架	1
Ⓜ	P/N 11993	緊急手動啟動器	1
Ⓜ	P/N 12329	4.50T熔斷式偵測器	8
Ⓜ	P/N 16446	500T熔斷式偵測器	0
↔	P/N 11984	風管噴嘴, 0.5D	8
↔	P/N 16416	風管噴嘴, 1D	0
↔	P/N 11982	煙罩噴嘴, 1H	0
↔	P/N 11984	爐具噴嘴, 0.5S	2
↔	P/N 11982	爐具噴嘴, 1S	9
MRM	P/N 11993	噴放控制器及氮氣鋼瓶	1

流量值計算表

噴頭型號	名稱	數量	流量值
P/N 11984	風管噴嘴, 0.5D	8	4
P/N 16416	風管噴嘴, 1D	0	0
P/N 11982	煙罩噴嘴, 1H	0	0
P/N 11984	爐具噴嘴, 0.5S	2	1
P/N 11982	爐具噴嘴, 1S	9	9
使用流量值			14
使用藥劑鋼瓶			4.8加侖
KP 475最大流量值			14

美國消防協會NFPA17A法規摘要
 7.2.1 每月須依原廠保養手冊自行檢查以下項目：
 (1) 滅火系統沒被破壞
 (2) 手動啟動裝置沒被阻礙
 (3) 各處圖沒被拆卸
 (4) 保養記錄完整
 (5) 所有裝置沒明顯損壞
 (6) 鋼瓶壓力錶在正常範圍內
 (7) 噴頭保護蓋有蓋妥
 (8) 被保護的爐具、煙罩沒被移動或變更
 至少每年須依原廠規定程序實施正式保養維護
 7.3.3

繪圖：張浩偉

單位：公分

消防審證產品：2011/02/24 0980824639號

UL 登錄品：EX 4658

原廠授權代理商：偉成消防工程有限公司

AMEREX阿瑪士 廚房噴霧滅火系統

工程名稱：石尚香餐廳廚房噴霧式滅火設備